

様式第33 (第62条の5関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書 (タンクの腐食防止等の状況)

大隅肝属地区消防組合		年		月		日			
管理者		殿		届出者		(電話)			
		住所		氏名		Ⓜ			
設置者	住所	電話							
	氏名								
設置場所									
タンクの呼称又は番号									
設置の許可申請年月日		年		月		日			
設置の許可年月日及び許可番号		年		月		日 第 号			
新基準適合年月日		年		月		日			
貯蔵最大数量		kl							
コーティング*		種類		1 ガラスフレークコーティング 2 エポキシ系塗装 3 タールエポキシ系塗装 4 その他 ()					
タンク底部外面の腐食防止措置*		外面防食措置		アスファルトサンド・電気防食・その他 ()					
		雨水侵入防止措置		適 ・ 否					
板厚*	側板直下底板	設計板厚		mm		設計板厚		mm	
		最小測定板厚平均値		mm		最小測定板厚平均値		mm	
		測定板厚最小値		mm		測定板厚最小値		mm	
補修・変形*	補修の適否		適 ・ 否						
	有害な変形の有無		有 ・ 無						
不等沈下*		最大値のタンク直径に対する割合							
支持力・沈下*		平均沈下量 mm/年							
維持管理体制	過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生						有 ・ 無		
	過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令						有 ・ 無		
	消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反						有 ・ 無		
	保安作業従事者に対する適切な教育訓練*						適 ・ 否		
	保安のための適切な巡視、点検*						適 ・ 否		
※受付欄		備考							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
 3 *印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。
 4 ※印の欄は、記入しないこと。