

自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」

実施責任者		火元責任者〇〇〇〇		担当範囲		1階				
実施日時		4/1 10時		4/1 16時		4/2 9時		4/2 18時		
実施項目		確認個所		チェック状況		チェック状況		チェック状況		
避難障害	避難口	南側出入口	○		○		○		○	
		東側出入口	○		○		○		○	
	廊下避難通路	北側廊下	○		○		○		○	
		事務所内通路	○		○		○		○	
	階段	A階段	△	段ボール箱	○		△	ショーケース他	○	
		B階段	○		○		○		○	
閉鎖障害	防火シャッター	A階段防火戸	○		○		○		○	
		B階段防火戸	○		○		○		○	
		居室内防火シャッター	○		○		○		○	
操作障害	屋内消火栓	A階段脇消火栓	○		○		○		△	段ボール箱
		B階段脇消火栓	○		○		○		○	
	自火報	受信機電源スイッチ	○		△	スイッチ切れ	○		○	
備考		段ボール箱を除去 防火管理者へ報告		スイッチ復旧 防火管理者へ報告		ショーケース 他の除去 防火管理者へ報告		段ボール箱を除去 防火管理者へ報告		

(備考) 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。

(凡例) ○…………良 ×…………不備・欠陥 △…………即時改修

防火管理者 確認