

別紙

質疑 1 敷地測量は隣地境界立ち会い等を含みますか。

その場合隣地所有者は判明しているのでしょうか。

(回答) 隣地所有者は判明しており、境界立ち会いを含んでおります。

質疑 2 ボーリング調査深さは何メートルでしょうか。又何カ所ですか。

(回答) 深さ25メートル以上で、3カ所以上を予定しております。

また、液状化検討も含むものとします。

質疑 3 確認申請手数料は含まないものと認識で宜しいですか。

また、既存建築物の解体設計も含まないとの認識で宜しいですか。

(回答) 確認申請手数料、省エネ計算適合判定、構造計算適合判定すべて含んだものといたします。なお、既存建築物の解体設計は含まないものといたします。