

空調設備（ルームエアコン）の購入に関する仕様書

- 1 物品名 空調設備（ルームエアコン）
- 2 購入台数 15台
（仮眠室13台、非常用仮眠室・トレーニング室各1台）
- 3 納入期限
令和8年3月10日（火）
- 4 納入場所
東部消防署（鹿屋市串良町下小原1973－6外9筆）
- 5 設置場所
閲覧図面参照（ACR－1・ACR－2）
- 6 その他
 - (1) 本体及び附属品は全て新品又は、未使用品であること。
 - (2) グリーン購入法に適合した日本製であること。
 - (3) 契約締結後、空調機器の型式・品番等を記載した一覧表を作成し提出すること。
 - (4) 本体、配管接続後に試運転及び調整を実施すること。
 - (5) 納入時、消防組合担当者により必要な検査を実施するものとし、検査で発見された不備等については、受注者において速やかに対処すること。
 - (6) 不明な点については消防組合と協議の上、承認を得ること。

本体仕様

1 非常用仮眠室・トレーニング室（A C R－1）2台

名称	冷暖房兼用ルームエアコン（国内産メーカー）
型式	壁掛型：ペア
能力	冷房3.6k W以上 暖房4.2k W以上
電源	単相100V 60H z
A P F 値	4.9程度
標準付属品	一式（ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー） ※リモコンホルダー取付位置は要協議
配管接続	一式
転倒防止措置 （室外機）	転倒防止ワイヤー・防振パッド ※ブロック基礎600×150×150（参考）

2 仮眠室（A C R－2）13台

名称	冷暖房兼用ルームエアコン（国内産メーカー）
型式	壁掛型：ペア
能力	冷暖房2.2k W以上
電源	単相100V 60H z
A P F 値	5.8程度
標準付属品	一式（ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー） ※リモコンホルダー取付位置は要協議
配管接続	一式
転倒防止措置 （室外機）	転倒防止ワイヤー・防振パッド ※ブロック基礎600×150×150（参考）